



Towarzystwo Inwestycyjne „ELEKTROWNIA – WSCHÓD” Spółka Akcyjna

ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, tel. (81) 749-20-41

fax (81) 749-20-50

Regon 430907543

NIP 712-23-53-855

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000024387

Kapitał Zakładowy: 500.000 zł.

Zarząd: Małgorzata Tymochowicz - Prezes Zarządu

Andrzej Socha – Wiceprezes Zarządu



N° PL004819/P

Lublin, dnia 09.02. 2018 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: konkurs TIEW/121/2018

W dniu 08.02.2018 r Zamawiający otrzymał następujące zapytanie:

1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie ZK-SN w obudowie betonowej produkcji ZPUE S.A. oraz zastosowanie rozdzielnicy SN typu TPM w izolacji gazu SF6 produkcji ZPUE S.A.
2. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac ziemnych, jakie należy wykonać w ramach oferty w przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie obudowy betonowej produkcji ZPUE S.A. przy zachowaniu układu montażu wyposażenia złącza kablowego ZK-SN zgodnie z dokumentacją projektową, nie wyraża natomiast zgody na zastosowanie rozdzielnicy SN typu TPM w izolacji gazu SF6 produkcji ZPUE S.A.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zakres prac ziemnych:

- posadowienie złącza w terenie.
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciw wodnej z folii polietylenowej szerokiej - izolacja pozioma podposadzkowa.
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej – izolacja pionowa.
- wykonanie uziemienia ochronnego złącza kablowego wraz z uziomem otokowym.
- po posadowieniu złącza Wykonawca robót powinien wykonać opaskę obwodową wokół złącza z kostki brukowej gr. 6cm – doprecyzowanie szerokość opaski 0,3 m.

DYREKTOR
ds. Technicznych
Andrzej Socha
Andrzej Socha