



# Towarzystwo Inwestycyjne „ELEKTROWNIA – WSCHÓD” Spółka Akcyjna

ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin, tel. (81) 749-20-41 fax (81) 749-20-50

Regon 430907543

NIP 712-23-53-855

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000024387

Kapitał Zakładowy: 500.000 zł.

Zarząd: Małgorzata Tymochowicz - Prezes Zarządu

Andrzej Socha – Wiceprezes Zarządu



N° PL008439/P

Lublin, dnia 09.03. 2020 r.

## Uczestnicy postępowania

dotyczy: konkurs TIEW/268/2020

W dniu 09.03.2020 r Zamawiający otrzymał następujące zapytanie:

### Pytanie:

*„Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę poziomu strat dla transformatorów z napięciami 15,75-6,3/0,42kV -kV/kV z uwagi na możliwość ich zwiększenia zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 548/2014 odpowiednio: straty obciążeniowe o 10%, straty jałowe o 15% w stosunku do poziomu strat jaki jest wymagany dla transformatorów z napięciem 15,75/0,42kV/kV.” ?*

### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wysokość maksymalnych dopuszczalnych strat określonych w Specyfikacji konkursowej TIEW/268/2020 i nie dopuszcza ich zmian. Wykonanie transformatorów powinno być zgodne z rozporządzeniem Komisji UE nr 548/2014.

*Cyt. „W przypadku transformatorów z jednym uzwojeniem niskiego napięcia i dwoma napięciami dostępnymi z uzwojenia wysokiego napięcia z odczepami, straty należy obliczać w oparciu o wyższe napięcie WN i muszą być one zgodne z maksymalnymi dopuszczalnymi stratami podanymi w tabeli I.1 i I.2 . Maksymalna dostępna moc na uzwojeniu dolnego napięcia WN takich transformatorów musi być ograniczona do 0,85 nominalnej mocy znamionowej przewidzianej dla wyższego napięcia uzwojenia wysokiego napięcia.”*

Z poważaniem:

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Andrzej Socha*  
Andrzej Socha