



Towarzystwo Inwestycyjne „ELEKTROWNIA – WSCHÓD” Spółka Akcyjna

ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin, tel. (81) 749-20-41 fax (81) 749-20-50

Regon 430907543

NIP 712-23-53-855

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000024387

Kapitał Zakładowy: 500.000 zł.

Zarząd: Małgorzata Tymochowicz - Prezes Zarządu

Andrzej Socha – Wiceprezes Zarządu



N° PL008439/1/P

Lublin, dnia 24 czerwca 2020 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: konkurs TIEW/647/2020

W dniu 23.06.2020 Zamawiający otrzymał następujące zapytanie:

1. Czy zamawiający przed złożeniem ofert wymaga obowiązkowo przeprowadzenia wizji lokalnej w dobie panującej pandemii COVID-19?
2. Co oznaczają skróty: „OSD” i „OSP” (Załącznik nr 3 do Specyfikacji Konkursowej TIEW/647/2020. §3 pkt 3.4)
3. W załączniku nr 1 do Specyfikacji Konkursowej TIEW/647/2020 w §2 pkt 1.1 ppkt 1.1.1. zamawiający zaznacza, że kompletna stacja transformatorowa SN/nN typ STLmb 3,6 z transformatorem 15/04kV, 630kVA jest do pobrania z magazynu. Czy określenie „kompletna” oznacza wyposażenie jej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie Budowlanym nr 686//W/HD (dotyczy stacji ST-PR2) ?

Odpowiedź na pytanie 1.

W załączniku nr 1 do Specyfikacji Konkursowej TIEW/647/2020 wprowadziliśmy tylko wymóg dokonania wizji lokalnej. W warunkach specyfikacji nie zostało wskazane kiedy ta wizja ma nastąpić, kto ma ją wykonać z ramienia Wykonawcy. W oparciu o warunki Specyfikacji Konkursowej TIEW/647/2020 będziemy wymagać złożenia przez Wykonawcę oświadczenia stwierdzającego dokonania takiej wizji.

Odpowiedź na pytanie 2.

Skrót „OSD” – oznacza Operator Systemu Dystrybucyjnego

Skrót „OSP” – oznacza Operator Systemu Przesyłowego

Odpowiedź na pytanie 3

Określenie „kompletna” oznacza, że pobrana z magazynu TIEW stacja transformatorowa SN/nN typ STLmb 3,6 z transformatorem 15/04kV, 630kVA wyposażona jest w urządzenia i aparaturę - zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie Budowlanym nr 686//B/HD i Wykonawczym 686//W/HD - (dotyczy stacji ST-PR2) ?

Z poważaniem:

DYREKTOR
ds. Technicznych

Andrzej Socha